


街頭消火器点検要領

1、消火器収納箱の点検



①収納箱の外観

- 収納箱の外観に損傷、破損はないか？

②管理番号の表示

- 管理番号の表示、シール等はあるか？

③設置場所

- 土台は安定しているか？

2、消火器の点検

①本体容器

- 変形、損傷や薬剤の漏れがないか？



外観に損傷・サビの確認



底部の腐食・サビの確認

②安全栓

- 安全栓はあるか？

安全栓はしっかり装着されているか確認



③ホース

- ホースのヒビ、劣化がないか？

ホースの変形・損傷・ヒビの確認



※街頭消火器に不備が判明した場合は、すぐに消防署に電話連絡してください。

多 治 見 市 消 防 本 部

- 多治見市三笠町 2 丁目 21 番地
南 消 防 署 Tel 0572-22-9217
- 多治見市光ヶ丘 4 丁目 48 番地の4
北 消 防 署 Tel 0572-22-8802
- 多治見市笠原町 2081 番地の1
笠原消防署 Tel 0572-43-4613