


# 街頭消火器点検要領

## 1、消火器収納箱の点検



### ①収納箱の外観

- 収納箱の外観に損傷、破損はないか？

### ②管理番号の表示

- 管理番号の表示、シール等はあるか？

### ③設置場所

- 土台は安定しているか？

## 2、消火器の点検

### ①本体容器

- 変形、損傷や薬剤の漏れがないか？



外観に損傷・サビの確認



底部の腐食・サビの確認

## ②安全栓

- 安全栓はあるか？

安全栓はしっかり装着されているか確認



## ③ホース

- ホースのヒビ、劣化がないか？

ホースの変形・損傷・ヒビの確認



※街頭消火器に不備が判明した場合は、すぐに消防署に電話連絡してください。

## 多 治 見 市 消 防 本 部

- 多治見市三笠町2丁目21番地  
南消防署 TEL 0572-22-9217
- 多治見市根本町7丁目77番地の1  
北消防署 TEL 0572-56-1239
- 多治見市笠原町2081番地の1  
笠原消防署 TEL 0572-43-4613